



АКТ (СПРАВКА)
о соответствии объекта капитального строительства
требованиям приспособления для нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения

Дата составления акта (справки): 14 июля 2015 г.

Наименование объекта: Школа № 18 на 550 мест по ул. Союзной в Екатеринбурге.

Руководитель Комиссии инвалидов-экспертов при Администрации г. Екатеринбурга, председатель правления "Местной общественной организации "Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов-колясочников "Свободное движение" Елена Геннадьевна ЛЕОНТЬЕВА выехала на объект и произвела проверку выполненных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, соответствие их проектной документации и законодательству.

Результаты проверки (описание объекта):

БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Благоустройство пришкольной территории выполнено в одном уровне, без перепадов и ступенек. На пересечении тротуара с проезжей частью понижен бордюр.

ЗДАНИЕ.

Основной вход в школу оборудован пандусом с нормативным уклоном и с перилами с двух сторон. Вход в начальную школу пандусом не оборудован, но блок начальных классов соединён с основным зданием.

Согласно проекту доступ для инвалидов-колясочников предусмотрен только на 1 этаж, поэтому лифт в школе отсутствует .


На первом этаже имеется один санузел для инвалидов с необходимым оборудованием. На 2, 3 и 4 этажах санузлов для инвалидов проектом не было предусмотрено.

Во все обычные санкабини для учащихся и преподавателей, комнаты гигиены с 1 по 4 этаж, душевые и туалеты спортзала на 1 этаже установлены очень узкие двери с шириной полотна около 60 см, в которые не проходит ни одна инвалидная коляска, что полностью исключает возможность заезда на кресле-коляске в данные помещения. Актовый зал находится на 3 этаже, сцена не оборудована для доступа инвалидов на кресле-коляске, а также других учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Соответствие объекта требованиям приспособления:

ВЫПЛНЕННЫЙ ОБЪЕКТ ПОСТРОЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ, ТО ЕСТЬ В ШКОЛЕ ОБОРУДОВАН ДОСТУП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ ТОЛЬКО НА 1 ЭТАЖ. Остальная часть объекта не соответствует требованиям приспособления для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения и не предусматривает обычное посещение школьных занятий инвалидами с серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Руководитель Комиссии
инвалидов-экспертов при
Администрации г. Екатеринбурга
председатель правления "МОО
"ЕГОО инвалидов-колясочников"
"Свободное движение"



Елена Геннадьевна
ЛЕОНТЬЕВА
тел. 8-904-983-12-88
8-909-005-02-53
egleont@gmail.com
г. Екатеринбург,
пер. Банковский, 1 оф. 271


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, СТРОИТЕЛЯМ (ПОДРЯДЧИКУ), ЗАКАЗЧИКУ.

Не применять в общественных зданиях дверные кладочные проёмы в 710 мм, то есть двери с шириной дверного полотна 600 мм, так как такие двери ухудшают функциональность здания и не соответствуют принципам универсального дизайна, то есть удобству для всех. Необходимо использовать минимальный кладочный дверной проём 810 мм, а дверное полотно должно быть не менее 700 мм.

В любой двери, в том числе противопожарной, ширина рабочего полотна должна быть не менее 900 мм, то есть, как правило, двери выполняются 1,5-ными с разной шириной полотен. Исключение составляют только те двери, которые по требованиям технологии должны быть симметричными.

Для создания равного доступа к образованию учащихся с инвалидностью и доступной среды для родителей на инвалидных колясках, возрастных педагогов, в новых многоэтажных школах необходимо предусматривать лифт.

Председатель Комиссии
инвалидов-экспертов при
Администрации г. Екатеринбурга



Е.Г.ЛЕОНТЬЕВА