



Акт обследования зон целевого назначение объекта МБОУ СОШ № 18

Здание объекта МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) переменной этажности 2-4 этажа.

Помещения целевого назначения находятся на 1-4 этажах:

- 1 этаж: медицинский блок, пищеблок, зал приема пищи столовой, гардеробные, спортивные залы, учебные кабинеты, санитарные комнаты, иные подсобные помещения, технические помещения;
- 2 этаж: кабинет директора, приемная директора, книгохранилище, учебные кабинеты, учительская, санитарные комнаты, тренажерный зал, технические помещения;
- 3 этаж: учебные кабинеты, актовый зал, санитарные комнаты, иные подсобные помещения;
- 4 этаж: учебные кабинеты, библиотека, конференц-зал, санитарные комнаты, иные подсобные помещения.

Двери в учебные помещения, спортивные залы распашные филенчатые. Полотно в кабинеты № 217, 401, библиотеку - со стеклянными вставками. Остальные двери представляют собой монополотно без вставок.

Двери в санитарные комнаты раздевалок спортивных залов (для мальчиков и девочек) узкие, менее 60 см, что не позволяет инвалиду на кресле-коляске воспользоваться данными помещениями по целевому назначению.

Актовый зал имеет 4 двери. Одна – центральная, двойная распашная. Одна - со сцены, 2 двери - эвакуационные из помещения актового зала. Актовый зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой. Индукционная петля отсутствует.

Площади учебных кабинетов соответствуют требованиям санитарного законодательства. Освещение выполнено по светонесущей стене, проходы между ученическими столами не менее 60 см. Ученическая мебель мобильна, что позволяет перемещать ее в пространстве помещений и между помещениями беспрепятственно.

Мебель соответствует росто-возрастным требованиям, имеет цветную маркировку.

Напольное покрытие учебных кабинетов выполнено линолеумным покрытием (за исключением столярной и слесарной мастерских). Напольное покрытие данных помещений выполнено гранитной плиткой в соответствии в требованием противопожарной безопасности).

Напольное покрытие путей передвижения внутри здания объекта к помещениям целевого назначения выполнено керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, препятствующих передвижению).

Все противопожарные перегородки, оборудованные в коридорах здания литер А, литер Б с уплотнением в стыках и доводчиками. Пороги в перегородках отсутствуют.

Информационные табло, табло путей пожарной эвакуации размещены поэтажно. Помещения здания оборудованы системой звуко-речевого оповещения. Также в каждом классном помещении размещены схемы эвакуации с указанием направления и лестницы, по которой следует эвакуироваться в случае возникновения необходимости.

Лестничные марши выполнены керамогранитной плиткой, оборудованы разноуровневыми перилами. На путях эвакуации размещены световые табло с указанием направления движения.

В здании отсутствуют лифт/адаптированный лифт, наклонные лестничные подъемники (не предусмотрены проектом).

Вывод: поэтажное перемещение к помещениям целевого назначения внутри здания возможно для всех категорий населения. Учебные помещения просторные, мебель

мобильна (нет жесткой фиксации мебели к полу), что позволяет инвалиду на кресле-коляске беспрепятственно передвигаться по/к помещению целевого назначения. Перемещение между этажами для инвалидов с нарушением ОДА возможно при помощи ассистентов/помощников из числа работников образовательной организации в связи с отсутствием возможности самостоятельного преодоления лестничных маршей без посторонней помощи.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18 № 18

Члены рабочей группы:
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора по АХЧ

E. H.

Е.Г. Пономарева

А.Ю. Бажина
В.М. Павлова
Е.Д. Баранов

Московская городская
организация избранного
(Баннеров) совета, представляя
вс и правоохранитель-
ных органов прокурату-
ры и прокурора г. Баннеров-
ской, предупреждаю



Н. Н. Чубриков




К приложению № 4
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«25» мая 2010 г.
№ 250

Фотографии зон целевого назначения объекта МБОУ СОШ № 18



Кабинет начальных классов



Двери в кабинет полностью распахиваются



Расстояния между партами (ряды)



Конференц-зал



Конференц-зал



Библиотека



Актовый зал




Зал приема пищи



Спортзал (большой)



Гардероб



Медицинский блок