



Акт обследования путей движения в здании объекта МБОУ СОШ № 18

Здание объекта МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) переменной этажности 2-4 этажа. Помещения литер А и литер Б связаны между собой прямыми, теплыми коридорами. Для входа в помещения литер Б из рекреационных площадей, расположенных на каждом этаже здания литер А, необходимо преодолеть распашные двери, которыми отделены данные помещения по требованиям пожарной безопасности. Полотно двойных распашных дверей комбинированное: металлический профиль, стеклянные вставки. Также коридоры 1-3 этаже разделены противопожарными перегородками, выполненными распашными комбинированными дверями: металлический профиль, стеклянные вставки (требование пожарной безопасности).

Все противопожарные перегородки с уплотнением в стыках и доводчиками. Пороги в перегородках отсутствуют.

Напольное покрытие путей передвижения внутри здания объекта выполнено керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, препятствующих передвижению).

Информационные табло, табло путей пожарной эвакуации размещены поэтажно. Помещения здания оборудованы системой звуко-речевого оповещения. Также в каждом классном помещении размещены схемы эвакуации с указанием направления и лестницы, по которой следует эвакуироваться в случае возникновения необходимости.

Лестничные марши выполнены керамогранитной плиткой, оборудованы разноуровневыми перилами. На путях эвакуации размещены световые табло с указанием направления движения.

В здании отсутствуют лифт/адаптированный лифт, наклонные лестничные подъемники (не предусмотрены проектом).

Вывод: перемещение поэтажное внутри здания возможно для всех категорий населения. Перемещение между этажами для инвалидов с нарушением ОДА возможно при помощи ассистентов/помощников из числа работников образовательной организации в связи с отсутствием возможности самостоятельного преодоления лестничных маршей без посторонней помощи.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18
Члены рабочей группы
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора по АХЧ



Е. Г. Пономарева
А. Ю. Бажина
В. М. Павлова
Е. Д. Баранов

Е.Г. Пономарева
А.Ю. Бажина
В.М. Павлова
Е.Д. Баранов

Местная общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Кировского района г. Екатеринбург, председатель



К. И. Кузнецов

К. И. Кузнецов


Фотографии путей движения в здании объекта МБОУ СОШ № 18



Двери распашные. Номера этажей подписаны. Световые табло исправны.



**Поэтажные противопожарные перегородки. Многоуровневые перила на лестничных
всех маршах.**



Выходы на лестницы.



Поэтажные фойе. Места для отдыха.



Эвакуационный выход изнутри здания.



Фойе возле спортзалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023