

Акт обследования санитарно-гигиенических помещений объекта МБОУ СОШ № 18

Здание объекта МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) имеет централизованную канализацию, ХВС, ГВС.

Санитарно-гигиенические комнаты расположены поэтажно:

- 1, 2, 3, 4 этаж: санитарно-гигиенические помещения для мальчиков, для девочек, для персонала. На 1 этаже оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов (помещение № 117), на входе в помещение размещен соответствующий знак.

На 1-4 этажах в санитарно-гигиенических помещениях имеются расширенные кабинки, но не оборудованные дополнительными поручнями и кнопками вызова персонала.

Все санитарно-гигиенические комнаты имеют умывальные помещения, где размещены раковины. Возле раковин имеются инструкции по мытью рук, мыло, электронные полотенца.

Унитазы оборудованы моющимися пластмассовыми сидениями. В диспенсерах в наличии одноразовые бумажные накладки на унитазы, что соответствует требованиям санитарного законодательства.

Также санитарное помещение имеется в медицинском блоке.

Двери в санитарные комнаты раздевалок спортивных залов (для мальчиков и девочек) узкие, менее 60 см, что не позволяет инвалиду на кресле-коляске воспользоваться данными помещениями по целевому назначению. Раковины вынесены в раздевальные помещения.

Напольное покрытие санитарно-гигиенических комнат выполнено керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, порогов, препятствующих передвижению). Двери закрываются изнутри поворотным механизмом без ключа.

Вывод: оборудованная для инвалидов санитарно-гигиеническая комната имеется только на 1 этаже здания. На каждом этаже в санитарно-гигиенических помещениях имеются в наличии расширенные кабинки, не оборудованные поручнями и кнопками вызова персонала.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18
Члены рабочей группы
заместитель директора № 18
заместитель директора
заместитель директора по АХЧ



Е. Г. Пономарева
А. Ю. Бажина
В. М. Павлова
Е. Д. Баранов

Е.Г. Пономарева

А.Ю. Бажина

В.М. Павлова

Е.Д. Баранов

Всеобщая общественная
организация инвалидов
(ветеранов) войны, труда,
ВС и правоохранительных
органов Уральского района
г. Екатеринбург,
Крестьянский



Н. И. Чурилов

Фотографии санитарно-гигиенических помещений объекта МБОУ СОШ № 18



Информационная таблица туалета

Оборудованный туалет для инвалидов (1 этаж)



Расширенная кабинка (на каждом этаже).
Необходимо дооборудование.

Дверь не позволяет пройти инвалидной коляске.
Требуется расширить дверной проем.



Умывальные туалетов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Пономарева Екатерина Геннадиевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023